

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ04.В.00320
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639253
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Компания Stöbich Brandschutz GmbH. Адрес: Pracherstieg 6, D-38644, Goslar, Germany. Телефон +49 346 0255224, факс +49 346 025 52 50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Компания Stöbich Brandschutz GmbH. Адрес: Pracherstieg 6, D-38644, Goslar, Germany. Телефон +49 346 0255224, факс +49 346 025 52 50.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Противопожарная автоматическая штора (экран, занавес) «System Fibershield – EI» Техническое описание от 26.05.2005 г. Перечень продукции и технические характеристики шторы (см. Приложение № 0075858). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8452

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 88), ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции и ГОСТ Р 53307-2009. Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости EI-90.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 59 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

«Электросерт», аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.061 от 23.06.2008 г. (140070, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4). Акт о результатах анализа состояния производства № 368ТР от 20.08.10 г. ОС Академия ГПС МЧС России.

Протокол сертификационных испытаний № К01419-ТР от 01.09.2010 г. ИЦ ПБ «ПОЖПОЛИТЕСТ» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.061 от 23.06.2008 г. (140070, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4). Акт о результатах анализа состояния производства № 368ТР от 20.08.10 г. ОС Академия ГПС МЧС России.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническое описание. Инструкция по монтажу штор.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2010 по 07.09.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.М. Казиев М.М. Казиев