

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ01.В.00815**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0631881**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Stöbich Brandschutz GmbH**
(наименование и местонахождение заявителя) **Pracherstieg 6, D-38644, Goslar, Germany.**
Tel. +49 346 025 52 24, fax +49 346 025 52 50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Stöbich Brandschutz GmbH**
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) **Pracherstieg 6, D-38644, Goslar, Germany.**
Tel. +49 346 025 52 24, fax +49 346 025 52 50.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС «ЛОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,**
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Экраны противодымные (занавесы, шторы) типа Supercoil (полотно марки «Protex 1100»), Supercoil-S (полотно марки «Ecotex 1100»), Supercoil-M (полотно марки «Ecotex 1100»)**
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)
52 8452

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)**

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

предел огнестойкости - Е 120

ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость»

код ТН ВЭД России
7019 59 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Отчет о сертификационных испытаниях № 9846 от 24.05.2010, № 9847 от 24.05.2010, № 9848 от 28.05.2010, № 317 от 18.08.2010, № 318 от 18.08.2010 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН.02 от 01.06.2010.**

Акт о результатах анализа состояния производства № 11034, 11299 от 10.06.2010
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.08.2010 по 24.08.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Бородаенко

