

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ45.В.00005
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639605
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Противопожарные системы»

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, кор.2. ОГРН: 1097746560383. Телефон +74959808034, факс +74959808034.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПТФ МВА». Адрес: юридический-117545, г. Москва, Варшавское шоссе,

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 129, кор. 2, фактический-140411, г. Коломна, Окский проспект, д. 40. ОГРН: 1097746861948. Телефон +74959808033, факс +74959808033.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ТБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва,

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ул. Шеногина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62. ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Шторы (экраны, занавесы, завесы) автоматические дымозащитные системы «Fibershield-E» с

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) дверью-лазейкой и без нее. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

52 8452

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 10

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

статья 37 п. 2, глава 19 статья 88 п. п. 2, 8, 13. Предел огнестойкости EI 180. (См.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Приложение № ТР 0076263)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства № 00011.07.10-АП-10 от 16.07.2010 ОС "ТБ ВНИИНМАШ"

рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 от 14.04.2010.

Протокол испытаний № 04-52/1575П от 16.08.2010, ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси», 220046, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 183а, рег. № ССПБ.ВУ.ИН.052 от 23.04.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническое описание FSA RU07002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.09.2010 по 16.09.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Н.П. Комков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 М.Б. Ясколко